

СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик _____

С.Л.Егоров

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Опросный лист
на электродвигатель**

№ пп	ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
1.	Организация:	ОАО «Славнефть-ЯНОС»
2.	Контактное лицо:	Радзюк Андрей Владимирович
3.	Электронный адрес, контактный телефон:	RadzukAV@yanos.slavn eft.ru Тел. 499-176
4.	Цех, установка, технологическая позиция, для которой заказывается электродвигатель.	Цех №4. Установка ГОВ. Позиция Р-403А.
5.	Тип заменяемого электродвигателя	АИМ100S2У2,5
6.	Количество требуемых электродвигателей	шт. 1
7.	Мощность электродвигателя номинальная.	кВт 4 кВт
8.	Номинальное напряжение	кВ 0,4 В
9.	Частота вращения электродвигателя	об/мин 2860 об/мин
10.	Направление вращения по ГОСТ 27471-87 (со стороны приводимого механизма)	Против часовой стрелке
11.	Привод механизма (муфта, шкив, на валу)	На валу
12.	Режим работы по ГОСТ 18311	Длительный
13.	Конструктивное исполнение по способу монтажа по ГОСТ 2479	IM IP Горизонтальное
14.	Степень защиты по ГОСТ 14254	IP54
15.	Маркировка по взрывозащите (при использовании во взрывоопасных средах) не ниже	0,1,2 d,de,p IIA, IIB, IIC T1-T6 IExd IIBT4; 2Exd IICT4
16.	Температура окружающей среды, место установки (улица, навес, помещение отапливаемое, насосная и т.д.)	(-,+)°C место Открытая насосная
17.	Высота оси вращения	h (мм) 100 мм
18.	Диаметр вала	d (мм)
19.	Метод пуска (напрямую от сети, УПП, ЧРП)	прямой
20.	Расположение коробки выводов (со стороны приводимого механизма)	Сверху
21.	Датчики температуры обмотки (при необходимости)	-
22.	Датчики температуры подшипников (при необходимости)	-
23.	Особые требования, не оговоренные опросным листом (наличие пресс-масленок, ниппели для измерения вибрации, требования к подшипникам, требования к кабельным вводам, наличие отдельной коробки для контрольных кабелей, с удлиненным валом и т.д.)	
24.	Специальные условия: должны соответствовать «Нормам входного контроля для новых электродвигателей ОАО «Славнефть-ЯНОС»	

Начальник цеха №4

Механик цеха № 4

Начальник участка электрохозяйства «ЯНОС-Энерго»

С.В. Лохматов

И.Н. Чекалкин

С.В. Минаев