

Запрос инициатора закупки

По процедуре ЗП4052217 ПДО 210-СС-2024 на поставку акселерометров, датчиков давления, вибрации, осевого сдвига для цеха № 15 ПАО «Славнефть-ЯНОС» просим уточнить:

- Лот №2: по всем Поз.: длину соединительного кабеля
 - Лот №3:
 - для Поз. №7 «Датчик P1407030-02006» просим рассмотреть возможность предоставить паспорт на действующий датчик для подбора аналога, соответствующего техническим параметрам
 - уточните, закупается ли Поз. №8 «Датчик осевого сдвига 10004-00-03-10-00» для комплектации Поз. №2 «Кабель-удлинитель AL 7402-040-01» и Поз. №3 «Проксиметр ТХА 72500».
- Мы имеем возможность предложить к поставке датчики осевого сдвига 10004-00-03-10-00 в комплекте с кабелем-удлинителем и проксиметром. К сожалению, поставка в раздельном виде невозможна.

Ответ инициатора закупки

Текст запроса	Ответ ПАО «Славнефть-ЯНОС»
Лот № 2: по всем позициям уточнить длину соединительного кабеля	Длина соединительного кабеля для всех позиций лота 2 составляет 15 м.
Лот № 3: для поз. № 7 «Датчик P1407030-02006» просим рассмотреть возможность предоставить паспорт на действующий датчик для подбора аналога, соответствующего техническим параметрам.	Неверно указан лот. Указанное оборудование расположено в лоте № 4 поз. № 7. Производитель датчика – «Cameron Compressor Systems», датчик входит в комплексную поставку компрессора. Уточнение технических характеристик требует дополнительной проработки. О результатах будет сообщено дополнительно.
Лот № 3: уточните, закупается ли Поз. №8 «Датчик осевого сдвига 10004-00-03-10-00» для комплектации, Поз. №2 «Кабель-удлинитель AL 7402-040-01», Поз. №3 «Проксиметр ТХА 72500». Мы имеем возможность предложить к поставке датчики осевого сдвига 10004-00-03-10-00 в комплекте с кабелем-удлинителем и проксиметром. К сожалению, поставка в раздельном виде невозможна.	Неверно указан лот. Указанное оборудование расположено в лоте № 4 поз. № 2, 3, 8. Все указанное оборудование подлежит закупке, все три позиции (датчик, удлинитель, проксиметр) относятся к одному прибору (позиции КИП).