

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
„НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
имени И. И. ПОЛЗУНОВА“
(ОАО „НПО ЦКТИ“)



ОАО „НПО ЦКТИ“
им. И.И.ПОЛЗУНОВА

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ГГСТ-2,5

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	2,5 МВт (2,1 Гкал/ч)	
ТОПЛИВО	СЕРОВОДОРОД СОДЕРЖАЩИЙ ГАЗ	ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА ПЕРЕД ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКОЙ	не более 50 кПа (5000 кг/м ²) не менее 23 кПа (2300 кг/м ²)	не более 50 кПа (5000 кг/м ²) не менее 10 кПа (1000 кг/м ²) не более 50 кПа (5000 кг/м ²) не менее 23 кПа (2300 кг/м ²)
ПЕРЕД ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКОЙ	-	-
ЗАВ.№ _____	СДЕЛАНО В РОССИИ	ВЫП. 2005Г.

ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ