


Согласовано:	Борисова Е.В.	Пашкин С.Н.
Нач. ПКО		
Зам. нач. ПКО		
Взам. Инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	КОМПЛЕКСЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ							
	Температурный измерительный усилитель 1-канальный Место установки: шкаф РК 201А	IM34-12EX-CRI/K63 *			шт.	2		
	Внешний компенсатор холодного спая	IM-3-CJT *			шт.	2		
	Резистивный модуль для преобразования сигнала токового диапазона 0/4..20мА в напряжение 0/1..5 В DC Место установки: шкаф РК 201А	WM4 *			шт.	2		
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА							
	Кабель контрольный, гибкий, с медной экранирующей оплеткой, с медными жилами с изоляцией из специального ПВХ-пластиката, пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке	F-CY-JZ ГОСТ 1508-78 ГОСТ 31565-2012						
	2 G 0,75				м	18		
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, повышенной гибкости, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением для электрических установок на напряжение до 450/750В	ПуГВнг(А)-LS ГОСТ 31947-2012						
	Коричневый сеч. 1,0				м	3		
	Серый сеч. 1,0				м	3		
	Белый сеч. 0,75				м	5		

По данной спецификации допускается использование эквивалентного по техническим характеристикам оборудования, изделий и материалов других типов и марок, применение оборудования, изделий и материалов, изготовленных по другим стандартам или техническим условиям, а также другого исполнения при условии соблюдения принятых в проекте технических решений и согласования с проектировщиком. При этом внесение изменений в данную спецификацию не требуется.

						0078-(3-3268)-23/3-ATX1.CO			
						Цех каталитическое производство Установка КР-600 НРК Тит.23/3			
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Оснащение компрессоров РК-201/А,В,С сигнализацией опасных значений температуры охлаждающей воды и блокировкой при достижении предельно допустимого значения	Стад.	Лист	Листов
Разраб.	Беднова				11.18		Р	1	2
Проверил	Ершикова				11.18				
Н.контр.	Галкин				11.18				
Нач. сект.	Жуков				11.18				
ГИП	Пашкин				11.18	Спецификация оборудования, изделий и материалов			

[illegible]

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

0078-(3-3268)-23/3-ATX1.CO

Лист

2