

Ответ к запросу на разъяснение № 51635 по ПДО № 477-ДО-2024

Запрос контрагента

Ответ на запрос

Прошу Вас по поз. 7,8 сообщить классы точности вторичных обмоток трансформаторов тока, а также просим сообщить мощности вторичных обмоток

В ответ на запрос сообщаем:
- к поставке требуются по поз. 7 - трансформаторы тока (опорные с шиной) 75/5, Т-0,66УЗ, 5ВА, 0,66кВ, кл.0,5; по поз. 8 - трансформаторы тока (опорные с шиной) 100/5, Т -0,66УЗ, 5ВА, 0,66кВ, кл.0,5.