


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец  
« 16 » 12 2017г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение модуля контроллера для стационарных газоаналитических систем  
модели СГАЭС-ТГМ установки УПС

### 1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Модуль контроллера в составе стационарной газоаналитической системы модели СГАЭС-ТГМ предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений ПДК сероводорода в воздухе установки. Модуль контроллера устанавливается в газоаналитическую систему модели СГАЭС-ТГМ взамен вышедшего из строя модуля контроллера.

Код заказа вышедшего из строя модуля контроллера 425621.005/758725.013.

Код заказа приобретаемого модуля контроллера 425621.005/758725.013.

### 2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Наличие памяти EEPROM для хранения настроек модуля
- Встроенная функция самодиагностики модуля
- Наличие входа RS 485
- Возможность конфигурации с помощью ПО подключаемого РС

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

~ 343294

11014956 н. 130, 320